

Do uczestników postępowania

Wrocław, dn. 16.04.2019r.

STADION WROCLAW- 4/PN/2019

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie oraz przebudowę fragmentu południowego budynku satelitarnego Stadionu Wrocław”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.), niniejszym informujemy, iż w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie nr 1

Proszę o uszczegółowienie wyposażenia i umeblowania objętego zadaniem.

Czy oprócz załączonego zestawienia mebli do oddziałów przedszkolnych i szatni oraz wyposażenie kuchni i zmywalni należy dostarczyć również umeblowanie i wyposażenie takich pomieszczeń jak sala terapii, pokoje dyrekcji, pokój nauczycielski, sala wielofunkcyjna z zapleczem? Czy poprzez wyposażenie objęte zamówieniem należy rozumieć pomoce naukowe, zabawki, wyposażenie biurowe pokoi administracyjnych i pokoju nauczycielskiego (komputer, drukarka, kopiarka, materiały biurowe, itp.), naczynia i sztuce dla dzieci?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Dostawa wyposażenia obejmuje wyłącznie asortyment wyspecyfikowany w dokumentacji postępowania, tj. w PFU wraz z załącznikami.

Pytanie nr 2

Jaką tolerancję uwzględnia zamawiający dotyczącą wyposażenia - mebli?

Tolerancja cm +/- dopuszczalnych w:

- wysokości
- szerokości
- głębokości
- grubości płyty meblowej

Odpowiedź na pytanie nr 2

Wielkości mebli dziecięcych (krzesła, stoliki) muszą być zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007, PN-EN 1729-2:2007 i zgodne z wytycznymi zestawienia.

Przy pozostałych meblach Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarową 15 cm, przy czym ich wymiary muszą być zgodne z zasadami ergonomii.

Płyta meblowa - minimalna grubość: 18 mm, blaty - minimalna grubość: 25 mm.

Pytanie nr 3

Co dokładnie oznacza określenie "skórka pomarańczowa" dotyczące płyty meblowej w kolorze brzozy?

Nie ma na rynku płyt meblowych imitujących drewno - naturalne usłojenie, o strukturze skórki pomarańczy.

Proszę zatem o uściślenie i odpowiedź na pytanie jaki rodzaj blatu będzie bardziej odpowiedni:

- w kolorze brzozy
- czy imitujący skórę pomarańczy ale kolorowy?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania płyt bez struktury tzw. skórki pomarańczowej, pozostając przy walorze kolorystycznym mebla, czyli imitacji brzozy.

Pytanie nr 4

Blat piaskowy - czy tutaj tylko chodzi o odcień blatu, czy może również o jego strukturę?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Blat piaskowy jest określeniem kolorystycznym jasnego drewna, czyli brzozy.


Z poważaniem

Marcin Przychodny
Prezes Zarządu



(podpis)

Katarzyna Starzonek
Wiceprezes Zarządu



(podpis)