



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/1179/01/2015

HYGIENIC CERTIFICATE


ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Urządzenia klimatyzacyjne: MKD-(-/V)a(3~5)(S/N/NF); MKA-(-/V)a(6~15)(F/N/NF); MKC-a(3~6); MKT3H-a(8~22)(-/E); MKQT3H-2~20; MKG-a(2,5~6)(-B/-); MKF(1/2/3/4/5)-a(1,5~9); MKH(1/2/3)-a(1,5~9); MKT(2/3/4)-(-/V)a(2~12)(E); MKT3-a(2~14)(F/E); MKT4-a(14~20); a=100**

Zawierający / containing: **glin, miedź, stal, ABS, mikrowłókninę szklaną i inne składniki wg dokumentacji producenta**

Przeznaczony do / destined: **grzania, chłodzenia powietrza w budynkach: użyteczności publicznej, mieszkalnych, komercyjnych, usługowych, produkcyjnych, obiektów szpitalnych, do produkcji i przechowywania żywności, produkcji i przechowywania leków**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
Zastosowanie klimakonwektorów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane.



Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych produktu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the product
Wytwórca / producer:

Midea Electric Trading (Singapore) Co.Pte.Ltd
Singapore 048623
50 Raffles Place, # 38-05 Singapore Land Tower

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Nabilaton Sp. z o.o.
03-228 Warszawa
ul. Marywilska 34

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-12-07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-12-07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 grudnia 2015

The date of issue of the certificate: 7th December 2015

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły