STADION WROCŁAW

Do uczestników postępowania

Wrocław, dn. 20.08.2020r.

STADION WROCŁAW– 4/PN/2020

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oświetlenia płyty boiska Stadionu Wrocław we Wrocławiu"**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.), niniejszym informujemy, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie nr 1

Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące powyższego przetargu:

Zamawiający w pkt 2.6 Minimalne parametry techniczne opraw LED wymaga, aby oprawa posiadała certyfikat ENEC.

Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Dostawca opraw wykaże potwierdzenie (w formie listu) przez niezależną jednostkę certyfikująca (nadającą ENEC) spełnienie wszystkich wymaganych norm zharmonizowanych dla oferowanej oprawy, ale niestety z powodu długotrwającej procedury wydawania certyfikatu ENEC nie jest on jeszcze wydany?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyjaśnia, iż uzna warunek za spełniony, jeżeli z treści listu/ pisemnego potwierdzenia, wystawionego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, w sposób jednoznaczny, nie budzący żadnych wątpliwości, będzie wynikało, iż oba etapy procesu certyfikacji, tj. badanie wyrobu w wyspecjalizowanym laboratorium oraz inspekcja miejsca produkcji wyrobu, zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskano pozytywny wynik badania laboratoryjnego oraz pozytywną rekomendację z inspekcji przedlicencyjnej w zakładzie produkcyjnym, co przesądza o nabyciu przez dany produkt uprawnienia do nadania mu certyfikatu ENEC.

Pytanie nr 2

W punkcie 2.5. OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń obejmujących trzy scenariusze oświetlenia. Do wykonanie adekwatnych obliczeń

Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Al. Śląska 1, 54–118 Wrocław
stadionwroclaw.pl

KRS: 0000297448
NIP: 8971735837
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00
fax: +48 71 776 80 01
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 848 042 000,00 zł.

w programach Relux/Dialux **niezbędne są rysunki CAD w wersji edytowalnej (np.*.dwg).** Zawarte w załączniku 1.3. (lokalizacja opraw oświetleniowych) rysunki są w formacie nieedytowalnym (*.pdf) przez co nie można ich wykorzystać do wykonania symulacji. Prosimy o udostępnienie rysunku lokalizacji opraw w wersji edytowalnej, np. w formacie (*.dwg)

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie rysunków zawartych w załączniku nr 1.3. w formacie dwg. Przedmiotowe rysunki zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod linkiem:
https://www.dropbox.com/sh/zytqr4sj4k57pwh/AABExPzmEFK77JfbQZ1yeWeea?dl=0.

Pytanie nr 3

Ze względu na fakt, że Zamawiający wymaga przedstawienia wraz z ofertą symulacji komputerowych o których mowa w p.2.5. OPZ, **wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert**. Przygotowanie symulacji obejmujących tak skomplikowany technicznie obiekt wymaga znacznego czasu i nakładu pracy. Ponadto wyznaczony termin składania ofert przypada jeszcze w okresie wakacyjnym, a także należy brać pod uwagę, iż wiele podmiotów pracuje ciągle w reżimie zagrożenia epidemiologicznego. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do dnia 04.09.2020r., godz. 11:00. Tym samym zmianie ulega termin otwarcia ofert – z dnia 27.08.2020r., godz. 11:15, na dzień 04.09.2020r., godz. 11:15.

Pytanie nr 4

W punkcie 2.6. OPZ (zał. nr 1 do SIWZ) Zamawiający wymaga m.in. aby *„oprawa projektorowa LED do oświetlania obiektów sportowych była z co najmniej trzema regulowanymi niezależnie, kąt pochylenia, modułami LED"*. Tak zdefiniowana cecha techniczna ogranicza możliwość przygotowania oferty, nie będąc jednocześnie, klarownym do oceny parametrem jakościowym. Wiodący producenci profesjonalnych opraw LED przeznaczonych na stadiony sportowe w różny sposób konstruują oferowane na rynku projektory LED. Także dla optymalizacji parametrów oświetleniowych oraz energooszczędności oferowanego rozwiązania, tak zdefiniowana cecha projektora LED nie jest niezbędna. Prosimy o wykreślenie tego zapisu tym bardziej, że najwyższą jakość oświetlenia Zamawiającemu gwarantują wymagane symulacje oraz zdefiniowane w SIWZ parametry jakościowe takie jak: współczynnik oddawania barw, współczynnik TLCI czy skuteczność świetlna.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający dokonuje zmiany zdania pierwszego w pkt 2.6. OPZ, nadając mu następujące brzmienie:

STADION WROCŁAW

„Oprawa projektorowa LED do oświetlania obiektów sportowych z co najmniej trzema modułami LED: (...)"

Z poważaniem

Anita Fornalczyk-Różańska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Anita Fornalczyk-Różańska
(podpis)

Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Al. Śląska 1, 54–118 Wrocław
stadionwroclaw.pl

KRS: 0000297448
NIP: 8971735837
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00
fax: +48 71 776 80 01
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 848 042 000,00 zł.