

Do uczestników postępowania

Wrocław, dn. 26.11.2020r.

STADION WROCLAW- 8/PN/2020

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację oświetlenia płyty boiska Stadionu Wrocław we Wrocławiu”**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843 z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informujemy, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poniżej - treść pytań wraz z odpowiedziami (wyjaśnieniami).

Pytanie nr 1

W treści SIWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach prowadzonej procedury przetargowej przedstawił wykaz co najmniej **dwóch obiektów** sportowych o pojemności minimum **15 000 miejsc** siedzących, na których prowadzone są **rozgrywki sportowe rangi krajowej lub międzynarodowej**, na których w okresie **ostatnich 3 (trzech) lat** przed upływem terminu składania ofert zamontowano wybrane przez Wykonawcę oprawy oświetlenia.

Wymóg ten pojawia się już po raz piąty w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu przetargowym i każdorazowo sztywne trzymanie się tego dziwnego parametru, eliminuje z konkurencji wszystkie nowoczesne rozwiązania, które ze względu na gwałtowny rozwój oświetlenia dużej mocy w technologii LED dla obiektów sportowych, potrzebują upływu pewnego czasu, aby znaleźć zastosowanie na co najmniej kilku największych stadionach świata. Same procedury projektowo- przetargowe trwają w przypadku tego rodzaju obiektów często wiele miesięcy, a w przypadku budowy czy przebudowy całego obiektu nawet kilka lat. Tym samym Zamawiający, z zupełnie niezrozumiałych przyczyn, automatycznie skazuje się na zastosowanie na stadionie we Wrocławiu wyłącznie starych i często już technicznie przestarzałych produktów, za to stosowanych przed laty na obiektach w różnych krajach. Parametr ilości miejsc na widowni obiektu sportowego, z oczywistych względów nie ma nic wspólnego z parametrami oświetlenia danego obiektu. Sam fakt, że na świecie istnieje już kilka dużych obiektów sportowych nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Stadion posiadający nawet 200 tysięcy miejsc na trybunach może przecież posiadać fatalne oświetlenie, nie spełniające wielu wymagań różnych federacji sportowych, dodatkowo niezwykle awaryjne i niewspółmiernie drogie w stosunku do swoich walorów użytkowych. Dodatkowo, zważywszy na fakt, że w Polsce w ogóle na chwilę obecną istnieje jedynie 1 obiekt spełniające kryteria Zamawiającego w tym zakresie, jedyne tego typu referencje mogą pochodzić z zagranicy, gdzie choćby z uwagi na różnice klimatyczne, zanieczyszczenia powietrza czy sposobu użytkowania obiektów, jakiegokolwiek porównania

Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
stadionwroclaw.pl


KRS: 0000297448
NIP: 8971735837
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00
fax: +48 71 776 80 01
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 848 042 000,00 zł.

dh



STADION WROCLAW

z warunkami polskimi wydają się być wysoce naciągane. Reasumując uważamy, że omawiany warunek zastosowania projektorów na co najmniej 2 obiektach sportowych o pojemności minimum 15 tys. miejsc, nie tylko jak dotąd skutecznie uniemożliwia Zamawiającemu realizację modernizacji oświetlenia stadionu we Wrocławiu, ale przede wszystkim narusza zasady uczciwej konkurencji, z góry ograniczając ilość potencjalnych produktów do 2 lub 3 i to o wątpliwych parametrach użytkowych, za to zdecydowanie wygórowanych cenowo.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia Zamawiającemu odpowiedniej konkurencyjności składanych ofert, wnosimy o zmianę wymogu w tym zakresie na wymóg przedstawienia wykazu co najmniej **dwóch działających na terenie Polski obiektów sportowych** z parametrami oświetlenia umożliwiającymi transmisję w jakości HDTV, na których prowadzone są **rozgrywki sportowe rangi krajowej lub międzynarodowej**, na których w okresie **ostatnich 3 (trzech) lat** przed upływem terminu składania ofert zamontowano wybrane przez Wykonawcę oprawy oświetlenia, lub obniżenie wymaganej, minimalnej pojemności obiektów z wybranymi przez Wykonawcę oprawami oświetlenia do 4.000 miejsc. Wydaje nam się, że dla Zamawiającego powinno być znacznie ważniejsze zagwarantowanie osiągnięcia wymaganych parametrów oświetleniowych Stadionu Wrocław, niż nie mająca nic wspólnego z oświetleniem sportowym, ilość miejsc na widowniach zupełnie innych obiektów, w innych krajach, za to z konkretnymi oprawami.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, jednocześnie wyjaśniając, iż w samej Europie jest już kilkadziesiąt obiektów sportowych o charakterystyce wskazanej w dziale VIII. A. lit.e) SIWZ, z oświetleniem murawy w technologii LED, na których zostały zamontowane oprawy produkowane przez różnych Producentów. Są to m.in. obiekty występujące na: Białorusi, Słowacji, Węgrzech, oraz po kilka w każdej lidze piłkarskiej, w takich krajach jak: Włochy, Francja, Holandia, Niemcy, Hiszpania i Anglia.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie techniczne dla układu zasilającego polegające na wykorzystaniu zasilaczy LED oraz oddzielnych konwerterów DMX/RDM pozwalających na osiągnięcie zakresu ściemniania od 10% do 100%. Tego rodzaju modyfikacja warunków SIWZ, ze względu na jego powszechność sugerowanego rozwiązania, w znaczącym stopniu zwiększy konkurencyjność składanych ofert, a przez to umożliwi Zamawiającemu ostateczne wykonanie modernizacji oświetlenia Stadionu Wrocław bez jakiegokolwiek uszczerbku dla funkcjonalności całej instalacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
stadionwroclaw.pl

KRS: 0000297448
NIP: 8971735837
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00
fax: +48 71 776 80 01
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 848 042 000,00 zł.

dh

Pytanie nr 3

Bardzo proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące powyższego przetargu:

Zamawiający w pkt 2.6 Minimalne parametry techniczne opraw LED wymaga, aby oprawa posiadała certyfikat ENEC.

Czy Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeśli Dostawca opraw wykaże potwierdzenie (w formie listu „Speed Letter”) przez niezależną jednostkę certyfikującą (nadającą ENEC) spełnienie wszystkich wymaganych norm zharmonizowanych dla oferowanej oprawy, ale niestety z powodu długotrwałej procedury wydawania certyfikatu ENEC nie jest on jeszcze wydany?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający wyjaśnia, iż uzna warunek za spełniony, jeżeli z treści listu/ pisemnego potwierdzenia, wystawionego przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, w sposób jednoznaczny, nie budzący żadnych wątpliwości, będzie wynikało, iż oba etapy procesu certyfikacji, tj. badanie wyrobu w wyspecjalizowanym laboratorium oraz inspekcja miejsca produkcji wyrobu, zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, tj. uzyskano pozytywny wynik badania laboratoryjnego oraz pozytywną rekomendację z inspekcji przedlicencyjnej w zakładzie produkcyjnym, co przesądza o nabyciu przez dany produkt uprawnienia do nadania mu certyfikatu ENEC.

Z poważaniem

Anita Fornalczyk-Róžańska
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Anita Fornalczyk - Róžańska
(podpis)

Stadion Wrocław Sp. z o.o.
Al. Śląska 1, 54-118 Wrocław
stadionwroclaw.pl

KRS: 0000297448
NIP: 8971735837
REGON: 020648932

tel. +48 71 776 80 00
fax: +48 71 776 80 01
biuro@stadionwroclaw.pl

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000297448, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość Kapitału Zakładowego 848 042 000,00 zł.

